


# Consignes d'utilisation des systèmes de rafraîchissement en contexte COVID-19

Matériel	Lieu	Utilisation courante	Utilisation à partir du niveau 2 « avertissement chaleur »	Patient/résident	Soignant	Précisions	
Aération mécanique	Chambre individuelle	Possible ✓	Possible ✓	Mesures barrières	Mesures barrières + port du masque	- Privilégier l'aération mécanique <b>quand la température extérieure est plus fraîche que l'air intérieur</b> - 15 min, fréquence régulière <b>En cas de COVID-19</b> : ouverture des fenêtres, porte fermée	
	Espace collectif	Possible ✓	Possible ✓	Mesures barrières + port du masque			
Ventilateur	Chambre individuelle	Possible ✓	Possible ✓	Mesures barrières		Mesures barrières + port du masque	/
	Chambre double et espace collectif	Ne pas utiliser ✗	Possible ✓	Mesures barrières + port du masque			/
Bombe aérosol pré-remplie à UU	Chambre individuelle	Possible ✓	Possible ✓	Mesures barrières			Mise à disposition par l'établissement à partir du niveau 2 du plan canicule
Systèmes de climatisation	Chambre individuelle	Possible ✓	Possible ✓	Mesures barrières			/
	Espace collectif	Possible ✓ Au plus faible niveau de ventilation	Possible ✓	Mesures barrières + port du masque	/		



Sources :

- HCSP- Avis du 06.05.2020 relatif à la gestion de l'épidémie de Covid-19 en cas d'exposition de la population à des vagues de chaleur  
Hôpitaux Civils de Colmar – Direction de la Coordination des Soins / Service qualité / Service technique / EOH – 2020